


Urk Oostwal
17 maart 2021

WATERmaat



uitstromconstructie
met rooster
met betonblokken met o.i.d.

- 1 - DWA 143 + POC 48 geeft 191 m³/uur rijkheid stroomend
- 2 - idem, dus 1 en 2 elkaars reserve; afwisselend schakelen
- FF - first flush (0,1 mm/uur) 48 m³/uur; lozend in de DWA - helder
- L - lediging (VGS 2.0) (0,3 mm/uur) 144 m³/uur; lozend in overstroomleiding

alle pompen voorzien van een debietmeting!